

## TREINAMENTOS INTERNOS

### INSPEÇÃO DOS HIDRANTES

Em 24/08/2015 os Brigadistas realizaram um treinamento interno para avaliação dos equipamentos de combate à incêndio de acordo com o procedimento PGSS-03 e formulário FGSS-03 presentes no Manual da Brigada (PGSS-01 <http://diamante/geral/qualidade/HP-CQT/Seguranca.htm>). Durante a inspeção, as seguintes não conformidades foram registradas: presença de insetos, manoplas quebradas, falta de identificação, além de válvulas com abertura incorreta. Todos os problemas encontrados foram corrigidos.



#### GESTÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

05/10/10 10:27:47

Título: FGSS-03 Formulário de Verificação de Hidrante Emissão: GGSS Edição/Revisão: 2/0 Nº p. 1

[Retornar](#)

Clique [AQUI](#) para pegar o arquivo

Referência: Procedimento [PGSS-03](#)

Hidrante Nº: \_\_\_\_\_

Preencher os campos abaixo de acordo com :

- (S) = Sim
- (N) = Não

A caixa de mangueiras completa deverá conter : 2 bicos, 4 mangueiras e 2 chaves

Equipamentos	Observações
<b>Válvulas:</b> <input type="checkbox"/> abre/fecha <input type="checkbox"/> vedação <input type="checkbox"/> encaixe	
<b>Caixa de Mangueiras:</b> <b>Mangueiras</b> <input type="checkbox"/> completa <input type="checkbox"/> certificada <input type="checkbox"/> encaixe <input type="checkbox"/> furada <b>Esguicho regulável</b> <input type="checkbox"/> encaixe <input type="checkbox"/> funcionamento <b>Esguicho Agulheta</b> <input type="checkbox"/> encaixe	

#### Observações:

Todos os equipamentos deverão ser lubrificados no encaixe no ato da verificação.

Os equipamentos que apresentarem algum problema deverão ser separados e encaminhados para manutenção. No caso de mangueiras furadas, deve-se fazer a identificação com um nº em uma das extremidades.

Data: \_\_\_\_\_

Responsável: \_\_\_\_\_



Agosto de 2016 – 10ª Edição.

## TREINAMENTOS INTERNOS

### SIMULADO DE ABANDONO DE ÁREA COM VÍTIMA

Em 03 de dezembro de 2015 a Brigada de Incêndio realizou um treinamento de abandono simulando um princípio de incêndio com vítimas na Sala de Rede. Os tempos de resposta foram:

PÚBLICO ALVO	TEMPO DE RESPOSTA
Brigadistas	1 min e 45s
Colaboradores Ponto 1	2 min
Colaboradores Ponto 2	2 min
Tempo total de agrupamento de todos os colaboradores no Ponto 1	8 min e 52s

**Agradecemos a participação de todos!**



## CONFRATERNIZAÇÃO

No dia 28 de novembro de 2015 a Brigada realizou seu churrasco de confraternização. Agradecemos ao Brigadista Waldir por disponibilizar sua chácara para o evento.

## TREINAMENTO INTERNO

### PRIMEIROS SOCORROS

Em 29 de abril de 2016 a Brigada de Incêndio realizou um treinamento de primeiros socorros apresentando diversos vídeos com diferentes tipos de acidentes e uma simulação de atendimento com imobilização e remoção de vítima do local.



### QUESTIONÁRIO DE PRIMEIROS SOCORROS

Para aprimorar o conhecimento teórico/prático dos Brigadistas, no dia 02/05/2016 foi apresentado e discutido um questionário abordando diversas questões de primeiros socorros. Em seguida, realizou-se um debate sobre as respostas obtidas, reforçando o conhecimento adquirido nos treinamentos anteriores .





CENTRO PLURIDISCIPLINAR DE PESQUISAS  
QUÍMICAS, BIOLÓGICAS E AGRÍCOLAS

# 10º Boletim da Brigada de Incêndio CPQBA/UNICAMP



Página: 4-5

Agosto de 2016 – 10ª Edição.

## NOVOS MEMBROS DA CIPA

Valorizando ações que visam a prevenção de acidentes no CPQBA, foram escolhidos os novos integrantes da CIPA/UNICAMP para a Gestão 2015/2016.



CIPEIRO	SETOR	RAMAL
Sinésio (titular eleito)	DQOF	2868/2869
Gustavo (titular indicado)	Rede	2858
Camila (suplente indicado)	DMB	2871/2872

## VISITA DO CORPO DE BOMBEIROS

Para renovação do alvará de funcionamento do CPQBA (AVCB), dia 02/03/2016, foi realizada nas dependências do Centro uma vistoria pelo Corpo de Bombeiros. As irregularidades encontradas foram: ausência de rampa de contenção e cobertura na entrada no almoxarifado de reagentes e solventes, ausência de extintor na área externa da Microbiologia e falta de sinalização de emergência no local de troca de diesel para os tratores. Estas não conformidades estão sendo resolvidas pela Diretoria e o Centro aguarda uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros.

## CERTIFICAÇÃO DAS MANGUEIRAS

De acordo com o Sistema de Gestão em Segurança e Saúde Ocupacional do CPQBA/UNICAMP, foi realizado o processo de certificação das mangueiras, através de teste hidrostático (Processo: 31P-1616/2016).





CENTRO PLURIDISCIPLINAR DE PESQUISAS  
QUÍMICAS, BIOLÓGICAS E AGRÍCOLAS

# 10º Boletim da Brigada de Incêndio CPQBA/UNICAMP



Agosto de 2016 – 10ª Edição..

Página: 5-5

## COMPOSIÇÃO DA BRIGADA 2015-2016

BRIGADISTA	SETOR	RAMAL
Adriana	DQOF	2870
André	Manutenção	2867
Benício	DAgro	2864
Bruno	Informática	2858
Camila	DMB	2871 - 2872
Celso	Manutenção	2867
Elias	Administração	2850
Felipe	DQA	2879 - 2889
Gustavo	Informática	2858
Ilza	DQPN	2861
Klauss	DBP	2883 - 2886
Laura	Administração	2855
Maurício	Manutenção	2866
Milena	DRM	2874
Sirlene	DFT	2875 - 2877
Waldir	Manutenção	2867
Wilson	Barracão	2888

## NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTES

No final de junho/2016 duas notificações de acidente de trabalho foram registradas. A ocorrência 001/16 foi aberta devido à queda de um prestador de serviço terceirizado de uma escada na Divisão de Recursos Microbianos. O SAMU foi acionado e respondeu prontamente, chegando ao CPQBA em 8 minutos. A segunda notificação (002/16) foi um atendimento referente à um corpo estranho que atingiu o olho de um colaborador do Centro. Os socorristas da Brigada foram acionados, fizeram o atendimento prévio e encaminharam a vítima para o atendimento médico especializado.

Em caso de acidentes, o formulário FGSS-09 deverá ser preenchido acessando o link:

<http://diamante/geral/qualidade/HP-CQT/Seguranca.htm>.

*Contamos com a colaboração de todos!*

## INFORMAÇÕES ÚTEIS

- ♣ A velocidade máxima de tráfego nas vias internas do CPQBA é de 30 km/h. **SEJA UM CONDUTOR CONSCIENTE!**
- ♣ Estacionar de ré e somente em locais permitidos. **EVITE ACIDENTES!**
- ♣ Não estacionar em frente de abrigos de mangueiras e hidrantes. **COLABORE COM AS AÇÕES DA BRIGADA!**
- ♣ A área de descarte de materiais recicláveis é de uso comum e deve ser organizada. **FAÇA SUA PARTE!**

Elaboração: Laura, Adriana, Camila, Gustavo e Sirlene  
Revisão: Waldir e Sinésio. Agosto de 2016.

